



LEGENDA

-  Transenna metallica in acciaio con fascia catarifrangente
-  Recinzione esistente
-  Estintore a polvere ABC
-  Percorso esodo in piano
-  uscita di sicurezza - 2 moduli
-  postazione addetto alla sicurezza
-  postazione accompagnatore (maschera)
-  assistente bagnante
-  ambulanza tipo BLS con due operatori BLS
-  Luogo sicuro
-  Uscita di emergenza
-  Posti a sedere n.198
-  Posti riservati a persone con disabilità n.2

CAPACITA' DI DEFLUSSO
 Modulo di uscita pari a 0,60 m
 Uscita di emergenza pari a 2 moduli.
 Affollamento massimo 210 persone di cui 200 spettatori e 10 addetti ai lavori.
 Capacità di deflusso singolo modulo pari a 250.
 Moduli necessari $200/250 = 1$.
 Uscite minime previste da normativa n° 1.
 Uscite di progetto :
 n°1 lato ovest da 2 moduli

progetto: Piano antincendio e sanitario manifestazione temporanea all'aperto		Serafino Cavallin Ingegnere V. L. o. Labirinto n. 60 I-63074 San Benedetto del Tronto (AP) tel/fax: +39939 9244397 / +39 0735 363525 e-mail: serafinocavallin@gmail.com PEC: serafino.cavallin@ingpec.eu P. I. V. A. : 01682580442
ubicazione: c/o Banchina Riva Sud Madonna S. Giovanni 83074 San Benedetto del Tronto		
elaborato:	data:	25/07/2024
1 PLANIMETRIA EVACUAZIONE	sciolto:	
commitente:	Associazione Culturale "AMAT"	progettista: